ZAŁĄCZNIK NR 10 do PFU
Postępowanie TT/05/2021
Rysunek "Ruszt"





=59751,6 kg (z napędami)
=57831,6 kg (bez napędów)

ORYGINAŁ

Il. szt	Masa (kg)	Nazwa części	Poz.	Oznacz. Materiał	Nr normy	Nr rysunku lub nr normy	Nr arch. lub uwagi
			24				
2	1920,0	Napęd BNr2000	23			1-03-N01-00.00b	
			22				
1	54,1	Smarowanie łożysk wału tylnego	21			2-14-R21-21.00	T-1178
			20				
			19				
			18				
			17				
40	0,25	Podkładka 13	16			PN-M-82005	
40	1,45	Śruba M12x30-5.8-B	15			PN-M-82105	
2	32,4	Unieruchomienie napędu	14			3-97-R23-12.00	3-2277
1kpl	961,2	Ceownik jezdni podporowej-zabudowa	13	ZUK nie dostarcza dostarcza MODERN-KOTLY		1-16-R32-13.00	
1	2177,3	Ściana środkowa	12			1-16-R32-12.00	
1	34063,2	Pokład rusztowy	11	ZLCr1,5 min 2,7 kg		1-16-R32-11.00	
			10				
* 1	439,1	Zespół zasuw popiołowych	9			2-16-R32-09.00	
* 1kpl	1007,0	Zespół wałów tylnych	8			2-17-R06-08.00	T-742
* 1kpl	1500.0	Wał przedni	7			1-14-R21-07.00	T-1178
* 12	3312,0	Jezdnia podporowa L=7940	6			2-16-R32-06.00	
* 1	3967,8	Jezdnia górna	5			1-16-R32-05.00	
* 1	4430,0	Skrzynia powietrzna	4			1-16-R32-04.00	
* 1L+1P	297,0	Ściana przednia	3			3-14-R21-03.00	
1L+1P	2496,2	Ściana boczna	2			1-16-R32-02.00	
1kpl	3076,0	Kosze węglowe	1			1-16-R32-01.00	

Zrob. zmian | Ilość zmian | Zamiast | Wprowadza BUK | Podpis | Data

Konstruował	A.Kusztal		11.2016	Zastępuje rys nr
Kreślił	HP500			
Sprawdził	S.Tkacz		06.17	Zastąpiony przez rys.
Zatwierdził				

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW S.A.

Podz. 1:20 | Nazwa przedmiotu: Ruszt RTWK 2576 | Nr rys. 1-16-R32-00.00 | Nr arch. T-1302

Śledzie

Dane charakterystyczne rusztu:

1. Maksymalne obciążenie cieplne – 1280 KW/m2
2. Prędkość posuwu taśmy rusztowej– 0,34 – 0,102 m/min /50 – 15 Hz/
3. Maksymalna grubość warstwy paliwa – 0,13 m