



Nr poz.	Nazwa elementu	Nr rysunku / normy	Il.szt.	Uwagi
	PRZECIW KOENIERZ WG KOMPENSATORA Z BLACHA NA KSZTAŁTKĘ ŁĄCZĄCĄ - 2,5 M2	PE549-05-020-000	2	ECO INSTAL
1.	KANAŁY BRUDNE KOCIOŁE - MOS-Y	PE549-05-020-000	2	
1.1.	- KOMPENSATORY TKANINOWE 1800*800*200	PE549-05-023-000	2	
2.	ODPYŁACZ MOS-15 (5*3)	KATALOG	2	ECO INSTAL
3.	KANAŁ MOS - CYKLOFILTR	PE549-05-021-000	2	
4.	CYKLOFILTR CF16*710 - CZĘŚĆ DOLNA	CF710-16-001-000	1	WYKONAŁ ZGODNIE Z WYTACZNYMI DLA PEC SIEDLCE
5.	CYKLOFILTR CF16*710 - CZĘŚĆ CYLINDRYCZNA	PE549-05-040-010	1	
6.	CYKLOFILTR CF16*710 - CZOPUCH WYLOTOWY	PE549-05-040-020	1	
7.	KANAŁ CZYSTY - CYKLOFILTR - WENTYLATOR	PE549-05-021-000	1	
7.3.	- KOMPENSATORY TKANINOWE 1690*690*200		2	
8.	WENTYLATOR WPWD-90 / A+K	ISTNIEJĄCY	1	
9.	KANAŁ RECYKULACJI	PE549-05-030-000	1	
9.6.	- PRZEPUSZKA Ø 630		1	
9.8.	- KOMPENSATOR TKANINOWY 1120*500*200		1	
10.	WENTYLATOR MXE031-045025-00 Z KIESZENIĄ	KATALOG	1	ECO INSTAL
11.	KANAŁ WENTYL. RECYKULACJI - KANAŁ CZYSTY	PE549-05-030-000	1	
9.12.	- KOMPENSATOR TKANINOWY Ø 630 / 200		1	
12.	ZSYPI MOS-OW	PE549-05-024-000	1	
13.	KANAŁY ZRZUTOWE Z MOS-ow200 L=1000 (N)	PE549-05-024-000	1	
14.	ZAWÓR EK-150 / B	KATALOG	5	
15.	ZSYPI CYKLOFILTRA	PE549-05-040-030	1	
16.	KANAŁ ŁĄCZĄCY KOCIOŁ NR 2 Z KOTŁ. NR 1 - GÓRNY	PE549-05-022-010	1	
17.	KANAŁ ŁĄCZĄCY KOCIOŁ NR 2 Z KOTŁ. NR 1 - DOLNY	PE549-05-022-010	1	
18.	ELEMENTY KONSTRUKCJI WSPORCZAJ - ADAPTACJA	PE549-05-012-010	1	
19.	POMOSTY GÓRNE	PE549-05-013-010	1	
20.	POMOSTY DOLNE	PE549-05-014-010	1	
21.	PODPORY KANAŁÓW	PE549-05-015-010	1	
22.	PRZENOŚNIK ?LIMAKOWY D/150 L = 9,15 M	KATALOG	1	
23.	DRABINA Z PAŁYKAMI H = 3,25M	KATALOG	1	
24.	TRANSPORT HYDRAULICZNY	ISTNIEJĄCY	1	
25.	POMOST SZER. 850 MM DO PKT. POMIAR.	Z DEMONTAŻU	1	
26.	DRABINA Z PAŁYKAMI H = 5,83 M	KATALOG	1	
27.	PUNKTY POMIAROWE M64/100	KATALOG	6	

Nazwa DOS		Materiał		St3S		Mosa		Nr zlecenia		I. szt.	
Data		Nazwisko		Podpis		Inwestor		PE 549/05		I. szt.	
Konstruował?		15.10.05 r. mgr inż. M. Galkowski				MODERNIZACJA		PE 549/05			
Sprawdził?		15.10.05 r. inż. R. MichoŹowski				INSTALACJA ODPIŁANIA		PE 549/05			
Zatwierdził?		15.10.05 r. mgr inż. J. Walczak				KOCIOŁ WR-25		PE 549/05			
Podpiszka		ECO INSTAL				Nr rysunku		PE 549 - 05 - 010 - 010			
1:50		SPECIALISTYCZNE PRZEDSIĘWZIĘTWO BUDOWY URZĄDZENIA DO OCHRONY PRZECIWDZIAŁA z Pomocą				FABRYKA FILTRÓW z Kuchni					
		ul. Fabryczna 10-1200, tel. 88 88 88 88, fax 88 88 88 88				PE 549/05					