

WĘZEŁ CIEPLNY c.o./c.w. 200/50 kW

Lp	Wyszczególnienie elementów	Ilość
1	Wymiennik ciepła dla c.o. Jad 6/50	1
2	Wymiennik ciepła dla c.w. Jad 3/18	1
3	Pompa obiegowa c.o. Grundfos LFP Leszno 40 POT 120 A/B	1
4	Pompa cyrkulacyjna c.w. Grundfos LFP Leszno 25 PWr 60 C	1
5	Zawór bezpieczeństwa c.o. SYR 1 ¼ " 3 bar	1
6	Zawór bezpieczeństwa c.w. SYR 1 " 6 bar	1
7	Obieg sieciowy - filtr IOW Dn 50	1
8	Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu SAMSON Dn 20 kvs - 6,3m ³ /h typ 46-6	1
9	Przewód impulsowy – zawór gwintowany Dn 10	1
10	Zawór regulacyjny c.o. SAMSON Dn 20 kvs-8,0 m ³ /h typ -3222/5825-10	1
11	Zawór regulacyjny c.w. SAMSON Dn 15 kvs-4,0 m ³ /h typ -3222/5825-10	1
12	Instalacja wodociągowa – zawór zwrotny gwintowany Dn 40	1
13	Instalacja wodociągowa – zawór odcinający gwintowany Dn 32	1
14	Cyrkulacja – zawór zwrotny Dn 25	1
15	Cyrkulacja – zawór odcinający Dn 25	1
16	Cyrkulacja – zawór siatkowy Dn 25	1
17	Manometr tarczowy 0-16 bar	3
18	Manometr tarczowy 0-10 bar	1
19	Manometr tarczowy 0-6 bar	3
20	Sterownik węzła – Samson 5476	1
21	Czujnik temperatury zewnętrzny PT100	1
22	Czujnik temperatury c.o. PT100	1
23	Czujnik temperatury c.w. PT100	1
24	Uzupełnianie – zawór kulowy spawany Dn 15	1
25	Uzupełnianie – reduktor ciśnienia Dn 16	1
26	Uzupełnianie – wodomierz wody ciepłej Qn 1,5 m ³ /h - 2,5 l/imp Dn 15	1
27	Uzupełnianie – zawór zwrotny Dn 15	1
28	Termostat bezpieczeństwa SAMSON 5313-0009	1
29	Termostat bezpieczeństwa SAMSON 5313-0005	1
30	Stabilizator kołnierzowy ocynkowany – poj 100 l	1
31	Manometr 0-1,0 bar	1

DODATKOWE INFORMACJE

Węzeł ciepły c.o./c.w. 200/50 kw zdemontowany w marcu 2024, działający, bez naczynia zbiorczego przeponowego (naczynie uszkodzone - zlikwidowane).

Węzeł użytkowany od 31.12.2007 r.

Cena ewidencyjna 6.000 zł – do negocjacji.

Szczegółowych informacji udziela P. Sławomir Głuszcak nr tel. 664 720 611.