

ZAŁĄCZNIK NR 1 do OPZ - Specyfikacja parametrów technicznych do doboru pomp.

Dn [mm]	opory instalacji c.o. [kPa]	Przykładowy dobór pompy	Przepływ [m3/h]																																			Suma									
			2,5	2,8	3,0	3,1	3,2	3,3	3,6	3,8	3,9	4,0	4,2	4,3	4,4	4,5	4,8	5,1	5,3	5,6	5,8	5,9	6,1	6,2	6,4	6,6	6,7	6,8	6,9	7,2	7,6	7,8	8,1	8,2	8,3	9,1	9,3		9,6	10,1	12,6	12,8	13,9	19,2			
32	5,0	Magna3 32-100F													1																															1	
	5,6	Magna3 32-80F			1						1																																		2		
	6,0	Magna3 32-100F										1																																	1		
40	6,2	Magna3 32-100F								1	2		1	2																																6	
		Magna3 32-80F	1	4	1	3	1	2	1	3																																		16			
		Magna3 40-100F																					2					1																	3		
	6,7	Magna3 40-80F										2			1			2		1																										7	
		Magna3 40-100F															1	7	1	4	1	1	2		3	9	2		1	2															34		
		Magna3 40-120F																																					1	1						2	
	7,3	Magna3 40-100F																				1																							1		
	7,8	Magna3 40-120F																																											1		
	8,4	Magna3 40-120F																															3	1		1	1									6	
50	6,2	Magna3 50-120F																																								1					1
	7,3	Magna3 50-120F																																						2						2	
	7,8	Magna3 50-150F																																							1					1	
	8,4	Magna3 50-120F																																			2	1								3	
		Magna3 50-150F																																						1						1	
65	6,7	Magna3 65-80F																																									1				1
	7,8	Magna3 65-120F																																										2	1		3
Suma:			1	4	2	3	1	2	1	3	1	5	1	1	3	1	1	9	1	5	1	1	4	2	3	9	2	1	1	2	3	1	1	1	1	2	1	1	4	2	1	2	1		92		