

TT / *0121* / 2025

Numer postępowania: TT/PN/2/2025

Nazwa postępowania: Rewizja części przepływowej turbiny parowej wraz z analizą komputerową.

W odpowiedzi na przesłane pytania od Oferentów dotyczące postępowania TT/PN/2/2025, Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. przedstawia udzielone odpowiedzi.

Pytanie nr 1. Ile stopni ma turbina?

Odpowiedź: Turbina posiada 24 stopnie.

Pytanie nr 2. Ile jest łopatek w każdym stopniu i jak jest długość łopatek?

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje dokładnymi informacjami w tym zakresie. Jako załącznik nr 1. Zamawiający przekazuje zdjęcia z widocznymi łopatkami turbiny parowej.

Pytanie nr 3. Po którym stopniu występuje upust?

Odpowiedź: Upust występuje po 17 stopniu.

Pytanie nr 4. O ile ma być zwiększony przepływ?

Odpowiedź: Przewidywany wzrost przepływu nastąpi z 36 t/h do 42 t/h.

Pytanie nr 5. Jakie jest obecne masowe natężenie przepływu turbiny?

Odpowiedź: Obecne masowe natężenie przepływu turbiny wynosi 36 t/h.

Pytanie nr 6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 01.08.2025 r. do godz. 12:00. Prośba nasza podyktowana jest krótkim terminem na przygotowanie oferty, koniecznością weryfikacji projektu umowy oraz uzgodnieniami z naszymi kooperantami. Dodatkowo okres urlopowy wydłuża proces analizy oraz przygotowania oferty.

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.07.2025 r. do godziny 12:00. Jednocześnie Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2025 r. o godzinie 12:15.

Pytanie nr 7. Prosimy o informację czy istnieje możliwość przekazania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) bądź inną formą elektroniczną (np. platforma). Oferta wraz z załącznikami w takim wypadku będzie opatrzona kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób uprawnionych do reprezentacji oferenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) w ramach wyznaczonego terminu składania ofert. Jednocześnie, Zamawiający wymaga aby oferta złożona za pomocą poczty elektronicznej była odpowiednio zaszyfrowana. Kod dostępu do oferty powinien zostać udostępniony Zamawiającemu w dniu 30.07.2025 r. w godzinach 12:00 – 12:15.

Zaszyfrowana oferta powinna być wysłana na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: przetargi@pec-siedlce.com.pl

Oferta wraz z niezbędnymi załącznikami, złożona poprzez pocztę elektroniczną Zamawiającego, powinna być opatrzona kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta.

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR**

Wojciech Pawlik