

Siedlce, dnia 24 lipca 2025 r.

TT / 0122 / 2025

Numer postępowania: TT/PN/2/2025

Nazwa postępowania: Rewizja części przepływowej turbiny parowej wraz z analizą komputerową.

W odpowiedzi na przesłane pytania od Oferentów dotyczące postępowania TT/PN/2/2025, Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. przedstawia udzielone odpowiedzi.

Pytanie nr 8. Zwracamy się z prośbą o podanie informacji dotyczących wirnika – masa rotora, długość, maksymalna średnica wirnika, średnica czopów łożyskowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje dokładnymi danymi wskazanymi w pytaniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że średnica czopów łożyskowych wnosi 140 mm.

Jako załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytanie, Zamawiający przekazuje protokół wyważania wału wirnika.

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR**

Wojciech Pawlik