

	Digitalizacja sieci ciepłowniczej w Siedlcach (Projekt)	PN-01/2025/PE(S)(3) (Symbol)
	„Zastosowanie automatycznych regulatorów różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu dla 288 węzłów” (zadanie)	

ZAŁĄCZNIK NR 1 do OPZ

Specyfikacja parametrów technicznych do doboru zaworów różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu.

KV's [m³/h]	Kołnierzowe		Do wspawania						Suma
	Średnica nominalna Dn [mm]								
	50	80	15	20	25	32	40	50	
2,5			2						2
4			32						32
6,3				59					59
8					101				101
12,5						75			75
16							15		15
20								2	2
32	1								1
80		1							1
Suma	1	1	34	59	101	75	15	2	288

Legenda:	
Przyłącza montażowe:	
Kołnierzowe	np. Typ (42-34)
Do spawania	np. Typ (46-6)



**NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ**



„Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)”